

# Commune de Rochefort : Enquête publique

## ÉTABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT

Concerne la demande de la S.A. LHOIST Industrie - Usine de ON, 28 à 6900 Marche-en-Famenne en vue d'obtenir le permis unique pour :

Créer des prises d'eau et piézomètres en vue de vérifier la faisabilité technique de l'approfondissement de la carrière et la sécurisation de l'approvisionnement en eau de la Ville de Rochefort et de son Abbaye.

Le projet comporte les installations et activités suivantes :

- I001 Pompe immergée Puits "Lion 1", 95 m<sup>3</sup>/h, 37 kW;
- I002 Pompe immergée Puits "Lion 2", 95 m<sup>3</sup>/h, 37 kW;
- I003 Groupe électrogène de secours (Lion) 250 kVA, 250 kW;
- I004 Transformateur (site des puits "Lion"), 15 kV/400 V, 200 kVA;
- I005 Dispositifs de contrôle des puits Lion 1 et Lion 2 et du piézomètre JTR18, 3 kW;
- I006 Pompe immergée Puits Arche 1, 46 m<sup>3</sup>/h, 15 kW;
- I007 Groupe électrogène de secours (Arche), 125 kVA, 120 kW;
- I008 Dispositif de contrôle du puits Arche 1 et du piézomètre Arche N, 2 kW;
- I009 Dispositifs de contrôle de l'installation de répartition (DR) de l'eau pompée (mélange et refoulement de l'eau), 4 kW;

et les dépôts ci-après :

- D001 Dépôt de mazout (citerne à double paroi sur le site des puits "Lion"), 2000 l;
- D002 Dépôt de mazout (citerne à double paroi sur le site du puits "Arche"), 2000 l;
- D003 Dépôt d'eau pompée situé au sein du DR (2 cuves de 200 litres), 400 l.

sis à : Rue du Gerny à 5580 Jemelle

cadastré 1e division, Rochefort, Section B N° 236W - 439F - 439G - 236X - 235 - 236S

Le dossier peut être consulté à l'administration communale à partir du 07/11/2016

Date d'affichage de la demande	Date d'ouverture de l'enquête	Lieu, date et heure de clôture de l'enquête	Les observations écrites peuvent être adressées à :
31/10/2016	07/11/2016	Hôtel de Ville Place Roi-Albert-ler, 1 5580 Rochefort 21/11/2016 à 11 h 00	Collège communal Place Roi-Albert-ler, 1 5580 Rochefort

La Bourgmestre f.f.,

porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée.

Le dossier peut être consulté à l'Hôtel de Ville Place Roi-Albert-Ier, 1 à 5580 Rochefort à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête (21/11/2016), chaque jour ouvrable pendant les heures de service : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00, ainsi que sur rendez-vous.

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête.

Des explications techniques sur le projet peuvent être obtenues auprès :

- du/des demandeur(s) ;
- du Fonctionnaire Technique (DGO 3 – Division Prévention et Autorisations ; rue Reine Astrid, 39 ; 5000 NAMUR)

A Rochefort, le 31/10/2016

*Le Directeur-général,*



Luc PIRSON.



*La Bourgmestre f.f.,*



Corine MULLENS